

液化石油ガス設備工事届明細書

(1 t 未満のバルク貯槽による貯蔵)

(液化石油ガス法第38条の3)

特定液化石油ガス設備工事事業者事業届出受理年月日・番号 第 年 月 日 号

設備工事業者	従事した液化石油ガス設備士の氏名・免許番号等	氏名	免状番号	最終受講年月日
			第 県交付号	年 月 日
			第 県交付号	年 月 日
			第 県交付号	年 月 日

当該設備工事を行った建築物の名称等	(名称)
	(所在地)
当該設備工事を行った建築物の所有者等	(名称)
	(住所又は所在地)
液化石油ガスを供給する販売事業者の名称等	(名称)
	(所在地)
設備工事の完了年月日	年 月 日
充てん事業者の名称	(名称)

すること バルク貯槽設置等 (該当個所にレ印又は必要項目を記入)	貯蔵設備 (バルク貯槽本体)	貯蔵能力: kg 名称・型式: 内容積: m ³ 充てん量: kg 基数: 基 設計圧力: MPa 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写しを添付
	保安距離 (第1種1.5m以上、第2種1m以上)	<input type="checkbox"/> 保安距離必要 第1種保安物件: (名称: 実寸 m) 第2種保安物件: (名称: 実寸 m) <input type="checkbox"/> 保安距離不要 (<input type="checkbox"/> 構造壁等 又は <input type="checkbox"/> 埋設設置)
	構造壁等 ※保安距離不足の場合必要	<input type="checkbox"/> JIS-A1304に定める30分加熱試験に合格するものと同等以上の性能を有する建築物の外壁であり、かつ最大2方向までの設置で地盤面に接しており、開口部がない。 幅 m (バルク貯槽の幅 m+1m以上) 高さ m (バルク貯槽の高さ m+1m以上)
	表示	<input type="checkbox"/> 表示事項: 朱書きで液化石油ガス又はLPガス、火気厳禁 <input type="checkbox"/> 緊急連絡先 表示場所: <input type="checkbox"/> バルク貯槽本体 又は <input type="checkbox"/> バルク貯槽の周囲
	腐食防止措置	<input type="checkbox"/> 下地処理 <input type="checkbox"/> 塗装 (告示第10条)
	地盤上に設置する場合	<input type="checkbox"/> 基礎は平坦なコンクリート盤等で地盤面から5cm以上の高さ
	車両が接触しない措置	<input type="checkbox"/> さく・フェンス <input type="checkbox"/> ガードパイプ <input type="checkbox"/> 周囲の状況から車の進入が不可 <input type="checkbox"/> その他 ()
	バルク貯槽の支柱又はサドル等の基礎への固定	<input type="checkbox"/> アンカーボルト <input type="checkbox"/> その他 ()
アース線	<input type="checkbox"/> 断面積5.5平方mm以上 接続方法: <input type="checkbox"/> ろう付け <input type="checkbox"/> 溶接 <input type="checkbox"/> 接続金具 <input type="checkbox"/> その他 ()	
接続する設置棒	<input type="checkbox"/> 銅製で直径7mm以上、長さ300mm以上	

地盤面下に埋設する場合	バルク貯槽頂部の位置	30cm以上地盤面より下 (cm)
	埋設場所に車両が乗り入れない措置	<input type="checkbox"/> さく・フェンス <input type="checkbox"/> 周囲の状況から車の進入が不可 <input type="checkbox"/> その他 ()
	地下水による浮き上がりの防止措置	<input type="checkbox"/> コンクリート板 (kg) 支柱又はサドル等とコンクリート板の固定方法： <input type="checkbox"/> アンカーボルト <input type="checkbox"/> 固定用プレート <input type="checkbox"/> 合成繊維性ベルト <input type="checkbox"/> 合計重量は浮力の合計値以上
	埋設土	<input type="checkbox"/> 土 (石塊等のないもの) <input type="checkbox"/> 砂
	ガス検知用の孔あき管	<input type="checkbox"/> 孔あき管は貯槽周囲10cm以内に1本以上 材質： <input type="checkbox"/> 硬質合成樹脂 <input type="checkbox"/> ステンレススチール
	標識杭	<input type="checkbox"/> 埋設後の位置を示す標識杭を貯槽の四隅上に設置
	腐食防止措置	<input type="checkbox"/> 貯槽室内に設置 <input type="checkbox"/> 貯槽室外に設置 (要電気防しょく措置)
	プロテクターのふた	<input type="checkbox"/> 厚さ5cm以上の不燃性の断熱材を裏当て

バルク貯槽設置等	ガス漏れ検知器	<input type="checkbox"/> 要 集中監視システムとの接続しプロテクター内に設置 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 地盤面上に設置し、その外面から水平3方向の周囲4m以内に、高さ1.5m以上の構築物その他漏えいした液化石油ガスの拡散をさえぎるものがないこと <input type="checkbox"/> 漏えいの有無を3月に1回以上確認				
	火気制限	<input type="checkbox"/> 貯槽の外面から火気まで2mを超える距離がある。 <input type="checkbox"/> 貯槽の外面から2m以内にある火気をさえぎる措置を講じている。 (<input type="checkbox"/> 屋内の火気 <input type="checkbox"/> 不燃性の隔壁を設置)				
	屋外設置	<input type="checkbox"/> バルク貯槽の屋外設置				
	高圧配管内の液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置	<input type="checkbox"/> 単段減圧式調整器：当該調整器をプロテクター内に設置 <input type="checkbox"/> 二段減圧式一体型調整器：当該調整器をバルク貯槽の直近に設置 <input type="checkbox"/> 二段減圧式分離型調整器：一次側調整器をプロテクター内に設置 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	附属機器(安全弁等)	<input type="checkbox"/> 安全弁 <input type="checkbox"/> 液面計 <input type="checkbox"/> 過充てん防止装置 <input type="checkbox"/> 液流出防止装置付き液取入弁 <input type="checkbox"/> ガス放出防止器等の付いたガス取出弁 <input type="checkbox"/> ガス放出防止器等の付いた均圧弁 (配管に接続しない場合を除く。) <input type="checkbox"/> 附属機器保護用プロテクター バルク供給告示に定める基準に適合：別添メーカー仕様書のとおり				
	安全弁の放出管等	<input type="checkbox"/> 開口部の位置はプロテクターの外とする。かつ <input type="checkbox"/> 開口部の位置はバルク貯槽の頂部から10cm以上の高さ。かつ <input type="checkbox"/> 開口部には雨水の浸入を防ぐ措置を講ずる。かつ <input type="checkbox"/> 開口部の方向は、上向きとする。				
気化装置	有・無	KHK認定番号	メーカー名	型式	容量	製造年月
緊急遮断弁	有・無	メーカー名	形式	備考		
		<input type="checkbox"/> 特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要 <input type="checkbox"/> 特定地下街等以外の地下室等 ：供給を停止できるバルブの設置が必要				
調整器	メーカー名	形式	容量	製造年月	種類・機能	<input type="checkbox"/> 単段減圧式調整器 <input type="checkbox"/> 二段減圧式一体型調整器 <input type="checkbox"/> 二段減圧式分離型調整器
			kg/h	年月		
メータ	メーカー名	形式	容量	検定期限	種類・機能	<input type="checkbox"/> マイコンSSB <input type="checkbox"/> マイコンII BCLH +対震遮断器 (マイコンに内蔵の場合あり) <input type="checkbox"/> その他 ()
				年月		
			m3/h	メータ個数		
ガス漏れ警報器連動遮断装置	有・無	メーカー名	形式	備考		
ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示第7条で定める機能がない場合、ガス漏れ警報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要						
集中監視システム	<input type="checkbox"/> プロテクター内検知器と接続 <input type="checkbox"/> メータと接続 (<input type="checkbox"/> 端末発信 <input type="checkbox"/> 双方向) <input type="checkbox"/> 無					

供給管	材	高圧部に用いる管（材料の種類： □圧力配管用炭素鋼鋼管（保護テープ・塗装・塗膜を施したもの） □銅管（ピグテールに限る。） □高圧ホース □金属フレキシブルホース □左記同等品
	料（例示基準28）	高圧部以外に用いる管（材料の種類： 露出部 □白管 □被覆白管 □塗装白管 □黒管 □ナイロン被覆鋼管 □ポリエチレン被覆鋼管 □被覆黒管 □塗装黒管 □銅管 □配管用フレキ管 □継手金具付低圧ホース □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース □金属フレキシブルホース □左記同等品 埋設部 □プラスチック被覆鋼管 □ポリエチレン管（貫通部はさや管その他の防護措置が必要） □被覆黒管 □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（床下設置不可） □配管用フレキ管（要さや管） □左記同等品
	壁、床等の内部	□白管（空洞部のみ使用可） □被覆白管 □塗装白管（空洞部のみ使用可） □プラスチック被覆鋼管 □被覆黒管（溶接接合が必要な場合に限る。） □塗装黒管（空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。） □銅管（要さや管） □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（空洞部のみ使用可） □配管用フレキ管（要防護措置） □左記同等品
	ドレン抜き	□自然気化 ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ20cm以上の管 □気化装置 ドレン溜りの容量は50以上（一般消費者等の戸数が40戸以下の場合30以上）

表示	施工後のプレート表示が必要な特定液化石油ガス設備工事	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 2以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 <input type="checkbox"/> 屋内配管4m以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 <input type="checkbox"/> 無
----	----------------------------	--

試験実施	年月日	年 月 日	気密試験立会者 所属・氏名等	所属	
				氏名	
区分	規 定			試験圧力・試験時間	
気密試験	高圧部	自圧（メーカー成績書有りの場合） 又は 耐圧試験 2.6MPa以上（メーカー成績書無しの場合）	<input type="checkbox"/> 自圧・検知液にて漏れ確認 <input type="checkbox"/> MPa 分	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	
	中圧部	0.15MPa以上 機械式自記圧力計使用の場合 □100以下・5分以上 □100を超え500以下・10分以上 □500超・24分以上 電気式ダイヤフラム式自記圧力計使用の場合 □100以下・2分以上 □100を超え500以下・5分以上 □500超・24分以上	MPa 分 (チャート紙添付)	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	
	低圧部	8.4KPa以上10KPa以下 機械式自記圧力計使用の場合 □100以下・5分以上 □100を超え500以下・10分以上 □500超・24分以上 電気式ダイヤフラム式自記圧力計使用の場合 □100以下・2分以上 □100を超え500以下・5分以上 □500超・24分以上	KPa 分 (チャート紙添付)	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	

消費設備	工事実施者	<input type="checkbox"/> 供給設備工事実施者（□バルク貯槽、□供給管）に同じ <input type="checkbox"/> 他事業者 名称：
規則第86条に規定する施設又は建築物の種類	1 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 2 キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設 3 貸席及び料理飲食店 4 百貨店及びマーケット 5 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅 6 病院、診療所及び助産所 7 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 8 図書館、博物館及び美術館 9 公衆浴場 10 駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。） 11 神社、寺院、教会その他これらに類する施設 12 床面積千平方メートル以上である事務所	
燃焼器具※	<input type="checkbox"/> 風呂釜（□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒） □GHP <input type="checkbox"/> 給湯器（□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒） <input type="checkbox"/> 瞬間湯沸器（□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒） <input type="checkbox"/> コンロ（□固定式 □移動式 □立消え安全装置付 □排気フード） <input type="checkbox"/> その他（	

警報器設置の※	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	設置個数 個	遮断弁・メータ等との連動措置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
特監法第6条に規定する特定工事の表示※	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	特定ガス消費機器の種類 <input type="checkbox"/> ガスバーナー付ふろがま <input type="checkbox"/> ガスバーナーを使用することができるふろがま <input type="checkbox"/> ガス瞬間湯沸器(12kwを超えるもの) <input type="checkbox"/> ガス湯沸器(7kwを超えるもの) <input type="checkbox"/> 上記の排気筒、排気扇		表示すべき項目 <input type="checkbox"/> 特定工事業者の氏名、名称、連絡先 <input type="checkbox"/> 監督者の氏名、資格証番号 <input type="checkbox"/> 施工内容 <input type="checkbox"/> 施工年月日

※届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。

供給能力計算書:貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること	

【参考】 SI 単位への換算 圧力 : 1 kg/cm²=0.1MPa 水柱 100mm=1KPa 消費量 : 1kg/h=14kw