

仕様書

1. 概要

(1) 件名

真庭市有施設電力供給

(2) 目的

真庭市が、市有施設等において使用する電力を小売電気事業者から調達するもの。

(3) 供給場所

供給施設一覧表のとおり

(4) 供給期間

令和4年4月1日0時から令和5年3月31日24時まで。

2. 仕様

(1) 電気方式等

交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電

(2) 責任分界点

構内第1柱の開閉器の電源側接続点 ほか

3. 予定電力量等

予定契約電力 2,350kW (各施設合計)

予定使用電力量 4,658,400kWh (各施設合計)

4. 電気料金の請求

(1) 電気料金の請求書送付先は、落札後別途指示する。

(2) 落札者は、料金の請求時において、施設毎の請求金額内訳を、書面又は電子データ（エクセル様式又はCSV様式）で提出すること。

(3) 落札者は、料金の請求時において、施設毎の契約電力、最大需用電力、電力使用料の月別及び日別データを、エクセル様式又はCSV様式の電子データで提出もしくはWeb閲覧ダウンロードサービス等により無償で提供すること。

5. 契約解除権

この一般競争入札に係る契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本市は、本契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入・歳出予算の当該金額の減額又は削減があった場合は、この契約を変更し、又は解除できるものとする。

6. その他特記事項

この仕様書に定めのない事項については、甲乙で協議するものとする。

7. 供給施設一覧

No.	施設名	供給場所	用途	予定契約電力 (kW)	予定使用電力 (kWh)
1	真庭北部クリーンセンター	真庭市蒜山初和592-1	焼却炉、事務所	238	715,800
2	真庭市し尿処理施設 旭水苑	真庭市野原9-1	処理棟、事務所	186	882,500
3	真庭市クリーンセンターまにわ	真庭市櫛西290	焼却炉、リサイクルプラザ、事務所	269	703,500
4	北部火葬場	真庭市蒜山下長田24-1	火葬炉、ホール、事務所	86	42,400
5	真庭火葬場	真庭市三坂1161-1	火葬炉、ホール、事務所	83	90,400
6	真庭市地域産業振興センター	真庭市勝山620-5	事務所	15	21,700
7	真庭市立中央図書館	真庭市勝山53-1	図書室、ホール、事務所	106	160,000
8	勝山スポーツセンター	真庭市勝山783	体育館、事務所	19	24,000
9	勝山文化センター	真庭市勝山319	ホール、事務所	134	191,600
10	勝山保健福祉センター	真庭市勝山68-2	事務所	25	35,800
11	勝山運動公園	真庭市福谷1192	野球場、テニスコート、多目的グラウンド、管理棟	161	38,200
12	真庭市湯原振興局	真庭市豊栄1515	ホール、図書室、事務所	125	113,200
13	湯原スポーツ公園グラウンド	真庭市禾津89	多目的グラウンド、事務所	79	9,600
14	足温泉館	真庭市都喜足346-1	温泉施設	40	87,800
15	湯本温泉館	真庭市湯原温泉23-2	温泉施設	66	252,400
16	蒜山郷土博物館	真庭市蒜山上長田1694	博物館、展示室、事務所	32	18,400
17	真庭市蒜山振興局庁舎	真庭市蒜山下福田305	図書室、事務所	60	128,000
18	落合総合センター	真庭市落合垂水618	ホール、図書室、事務所	186	713,200
19	美甘振興局庁舎	真庭市美甘4134	事務所	134	189,100
20	北房文化センター	真庭市上水田3131	ホール、図書室、事務所	92	105,900
21	北房運動公園野球場	真庭市上中津井286	野球場、テニスコート	114	7,000
22	北房海洋センター 2	真庭市上中津井243-2	体育館、プール、事務所	21	17,400
23	北房振興局庁舎	真庭市下砦部248	事務所	79	110,500
合計	23施設			2,350	4,658,400

8. 真庭市有施設電力供給 予定使用電力量一覧表 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

No.	施設名	予定契約 電力 (kW)	予定最大需要電力 (kW)													年間	予定使用電力 (kWh)												
			R3.4	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3	R3.4		R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3		
1	真庭北部グリーンセンター	238	238	232	199	197	190	193	201	229	217	238	182	200	715,800	59,100	55,900	53,400	53,500	54,500	50,900	62,200	64,200	70,400	67,300	59,800	64,600		
2	真庭市し尿処理施設 旭水苑	186	185	173	181	180	186	174	149	171	181	182	185	179	882,500	76,100	70,600	76,900	74,500	72,200	73,500	74,200	70,600	74,700	72,100	69,400	77,700		
3	真庭市グリーンセンターまにわ	269	269	240	226	240	238	253	235	244	248	269	268	252	703,500	55,700	55,000	56,700	58,900	59,000	54,800	56,900	52,900	68,000	60,900	61,300	63,400		
4	北部火葬場	86	86	49	42	49	43	41	51	56	81	85	86	72	42,400	3,600	2,700	2,600	2,900	2,300	2,400	2,900	3,600	4,900	6,100	4,600	3,800		
5	真庭火葬場	83	83	64	58	77	76	72	65	66	80	75	83	70	90,400	7,500	7,200	6,800	7,700	7,600	6,200	7,200	7,100	8,100	8,900	8,400	7,700		
6	真庭市地域産業振興センター	15	10	5	6	8	7	15	9	7	9	9	10	8	21,700	1,600	1,500	1,500	1,800	1,800	2,200	1,600	1,500	1,900	2,300	2,000	2,000		
7	真庭市立中央図書館	106	106	28	70	93	100	71	29	80	100	104	98	80	160,000	8,700	7,900	11,000	17,200	16,700	12,400	8,100	10,600	17,200	20,900	16,200	13,100		
8	勝山スポーツセンター	19	19	11	11	13	13	11	12	14	17	19	18	17	24,000	2,100	1,800	1,500	1,900	1,700	1,500	1,800	2,100	2,400	2,500	2,300	2,400		
9	勝山文化センター	134	127	55	112	134	112	79	94	107	126	123	123	64	191,600	13,100	9,400	12,600	20,300	21,600	13,700	11,200	15,600	18,300	19,300	18,900	17,600		
10	勝山保健福祉センター	25	25	14	15	14	19	24	18	21	25	24	21	22	35,800	3,100	2,400	2,300	2,900	3,100	2,200	2,700	3,100	3,800	3,700	3,200	3,300		
11	勝山運動公園	161	161	11	37	90	136	32	94	71	64	10	8	68	38,200	2,700	2,300	2,300	3,000	4,300	2,300	4,800	4,300	4,200	2,600	2,200	3,200		
12	真庭市湯原振興局	125	125	24	15	46	40	20	65	50	110	85	125	76	113,200	8,700	5,900	4,900	7,200	7,200	5,000	7,400	9,000	14,600	17,500	14,000	11,800		
13	湯原スポーツ公園グラウンド	79	79	73	73	73	72	35	77	33	1	1	1	66	9,600	2,000	700	800	800	800	500	1,100	500	500	500	500	900		
14	足温泉館	40	40	10	9	10	10	11	38	38	40	39	38	6	87,800	1,900	3,700	3,600	3,900	4,000	3,700	13,200	13,200	14,000	14,100	10,700	1,800		
15	湯本温泉館	66	66	50	52	54	57	50	53	53	64	66	58	55	252,400	20,100	20,100	19,400	21,700	18,100	17,800	22,200	21,300	24,000	25,200	20,800	21,700		
16	蒜山郷土博物館	32	32	8	29	30	31	28	11	11	10	10	10	10	18,400	1,100	1,200	1,200	2,800	3,100	1,300	1,400	1,500	1,400	1,100	1,100	1,200		
17	真庭市蒜山振興局庁舎	60	60	24	34	54	60	42	35	45	55	53	57	55	128,000	10,200	7,500	7,600	13,300	13,500	10,200	9,300	9,700	11,600	11,000	11,100	13,000		
18	落合総合センター	186	184	143	147	178	186	148	149	119	138	119	127	128	713,200	37,700	27,400	72,100	89,200	87,500	74,800	69,600	41,300	53,100	55,200	49,500	55,800		
19	美甘振興局庁舎	134	134	28	46	66	69	45	50	84	114	98	134	88	189,100	14,800	9,100	10,200	13,800	14,300	10,100	12,200	18,300	23,000	24,100	19,400	19,800		
20	北房文化センター	92	41	24	42	85	82	92	39	56	70	65	87	79	105,900	6,000	5,600	7,500	12,800	10,900	8,800	7,700	7,800	10,200	10,300	9,600	8,700		
21	北房運動公園野球場	114	113	112	1	114	113	1	113	1	1	0	0	0	7,000	1,100	900	500	1,300	800	500	1,300	500	100	0	0	0		
22	北房海洋センター2	21	8	7	10	21	17	14	10	12	8	9	8	8	17,400	1,100	1,000	1,000	2,900	2,600	1,100	1,100	1,400	1,300	1,300	1,200	1,400		
23	北房振興局庁舎	79	43	34	38	62	79	60	49	49	49	60	58	46	110,500	7,800	5,700	7,500	11,000	14,000	8,900	6,500	8,500	10,000	10,400	9,800	10,400		

2,350

4,658,400

仕様及び受電実績

No. 1

施設名	真庭北部クリーンセンター
需要場所	真庭市蒜山初和592-1
業種及び用途	焼却炉、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	238kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	715,800 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	201	62,152
R2.11	229	64,173
R2.12	217	70,441
R3.01	238	67,267
R3.02	182	59,833
R3.03	200	64,593
R3.04	238	59,082
R3.05	232	55,902
R3.06	199	53,412
R3.07	197	53,520
R3.08	190	54,522
R3.09	193	50,892
合計	2,516	715,789

仕様及び受電実績

No. 2

施設名	真庭市し尿処理施設 旭水苑
需要場所	真庭市野原9-1
業種及び用途	処理棟、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高压電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	186kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	882,500 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	149	74,176
R2.11	171	70,613
R2.12	181	74,678
R3.01	182	72,145
R3.02	185	69,406
R3.03	179	77,704
R3.04	185	76,052
R3.05	173	70,571
R3.06	181	76,948
R3.07	180	74,476
R3.08	186	72,210
R3.09	174	73,493
合計	2,126	882,472

仕様及び受電実績

No. 3

施設名	真庭市クリーンセンターまにわ
需要場所	真庭市榎西290
業種及び用途	焼却炉、リサイクルプラザ、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	269kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	703,500 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	235	56,911
R2.11	244	52,946
R2.12	248	68,038
R3.01	269	60,912
R3.02	268	61,338
R3.03	252	63,366
R3.04	269	55,688
R3.05	240	54,997
R3.06	226	56,708
R3.07	240	58,900
R3.08	238	59,010
R3.09	253	54,750
合計	2,982	703,564

仕様及び受電実績

No. 4

施設名	北部火葬場
需要場所	真庭市蒜山下長田24-1
業種及び用途	火葬炉、ホール、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	86kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	42,400 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	51	2,876
R2.11	56	3,580
R2.12	81	4,874
R3.01	85	6,087
R3.02	86	4,613
R3.03	72	3,780
R3.04	86	3,568
R3.05	49	2,706
R3.06	42	2,621
R3.07	49	2,944
R3.08	43	2,338
R3.09	41	2,373
合計	741	42,360

仕様及び受電実績

No. 5

施設名	真庭火葬場
需要場所	真庭市三坂1161-1
業種及び用途	火葬炉、ホール、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	83kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	90,400 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	65	7,214
R2.11	66	7,106
R2.12	80	8,149
R3.01	75	8,911
R3.02	83	8,372
R3.03	70	7,667
R3.04	83	7,460
R3.05	64	7,178
R3.06	58	6,833
R3.07	77	7,669
R3.08	76	7,615
R3.09	72	6,244
合計	869	90,418

仕様及び受電実績

No. 6

施設名	真庭市地域産業振興センター
需要場所	真庭市勝山620-5
業種及び用途	事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	15kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	21,700 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	<p>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。</p> <p>・施設にある個室8室のうち、R3.8月までは4室の利用があり、9月と11月にそれぞれ1室利用が増加し、12月時点で6室が稼働している。R4.1月と3月にも1室ずつ利用増となり、満室になる予定。使用電力量はR2.10月～R3.9月までの実績より算出しているため、来年度は使用電力量増が見込まれる。</p>

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	9	1,559
R2.11	7	1,540
R2.12	9	1,920
R3.01	9	2,254
R3.02	10	1,961
R3.03	8	2,049
R3.04	10	1,618
R3.05	5	1,524
R3.06	6	1,513
R3.07	8	1,781
R3.08	7	1,779
R3.09	15	2,233
合計	103	21,731

仕様及び受電実績

No. 7

施設名	真庭市立中央図書館
需要場所	真庭市勝山53-1
業種及び用途	図書室、ホール、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	106kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	160,000 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	29	8,142
R2.11	80	10,605
R2.12	100	17,238
R3.01	104	20,909
R3.02	98	16,196
R3.03	80	13,120
R3.04	106	8,683
R3.05	28	7,892
R3.06	70	10,984
R3.07	93	17,158
R3.08	100	16,673
R3.09	71	12,365
合計	959	159,965

仕様及び受電実績

No. 8

施設名	勝山スポーツセンター
需要場所	真庭市勝山783
業種及び用途	体育館、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	19kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	24,000 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	12	1,760
R2.11	14	2,125
R2.12	17	2,375
R3.01	19	2,526
R3.02	18	2,284
R3.03	17	2,359
R3.04	19	2,065
R3.05	11	1,835
R3.06	11	1,533
R3.07	13	1,872
R3.08	13	1,683
R3.09	11	1,476
合計	175	23,893

仕様及び受電実績

No. 9

施設名	勝山文化センター
需要場所	真庭市勝山319
業種及び用途	ホール、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	134kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	191,600 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	94	11,243
R2.11	107	15,612
R2.12	126	18,297
R3.01	123	19,253
R3.02	123	18,865
R3.03	64	17,632
R3.04	127	13,063
R3.05	55	9,446
R3.06	112	12,561
R3.07	134	20,299
R3.08	112	21,580
R3.09	79	13,729
合計	1,256	191,580

仕様及び受電実績

No. 10

施設名	勝山保健福祉センター
需要場所	真庭市勝山68-2
業種及び用途	事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	25kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	35,800 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	<p>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。</p> <p>・R3年度は施設の空調が故障しており夏季の冷房使用がなかったが、R3年度中に改修工事を実施するため、R4年度は空調使用による電力量増が見込まれる。</p>

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	18	2,729
R2.11	21	3,094
R2.12	25	3,768
R3.01	24	3,680
R3.02	21	3,156
R3.03	22	3,316
R3.04	25	3,083
R3.05	14	2,420
R3.06	15	2,300
R3.07	14	2,862
R3.08	19	3,124
R3.09	24	2,199
合計	242	35,731

仕様及び受電実績

No. 11

施設名	勝山運動公園
需要場所	真庭市福谷1192
業種及び用途	野球場、テニスコート、多目的グラウンド、管理棟
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	161kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	38,200 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	94	4,766
R2.11	71	4,297
R2.12	64	4,222
R3.01	10	2,587
R3.02	8	2,202
R3.03	68	3,224
R3.04	161	2,735
R3.05	11	2,298
R3.06	37	2,271
R3.07	90	2,975
R3.08	136	4,289
R3.09	32	2,334
合計	782	38,200

仕様及び受電実績

No. 12

施設名	真庭市湯原振興局
需要場所	真庭市豊栄1515
業種及び用途	ホール、図書室、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	125kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	113,200 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	65	7,407
R2.11	50	9,013
R2.12	110	14,555
R3.01	85	17,513
R3.02	125	14,048
R3.03	76	11,789
R3.04	125	8,708
R3.05	24	5,909
R3.06	15	4,852
R3.07	46	7,211
R3.08	40	7,159
R3.09	20	5,043
合計	781	113,207

仕様及び受電実績

No. 13

施設名	湯原スポーツ公園グラウンド
需要場所	真庭市禾津89
業種及び用途	多目的グラウンド、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	79kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	9,600 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	77	1,094
R2.11	33	502
R2.12	1	497
R3.01	1	480
R3.02	1	451
R3.03	66	914
R3.04	79	1,976
R3.05	73	718
R3.06	73	827
R3.07	73	797
R3.08	72	828
R3.09	35	520
合計	584	9,604

仕様及び受電実績

No. 14

施設名	足温泉館
需要場所	真庭市都喜足346-1
業種及び用途	温泉施設
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	40kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	87,800 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	38	13,221
R2.11	38	13,187
R2.12	40	13,953
R3.01	39	14,051
R3.02	38	10,682
R3.03	6	1,824
R3.04	40	1,870
R3.05	10	3,700
R3.06	9	3,564
R3.07	10	3,942
R3.08	10	3,969
R3.09	11	3,733
合計	289	87,696

仕様及び受電実績

No. 15

施設名	湯本温泉館
需要場所	真庭市湯原温泉23-2
業種及び用途	温泉施設
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	66kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	252,400 kWh
需給地点	建物内の引込口の開閉器または断路器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。 ・R4年度よりテレワーク施設を開設予定。利用の有無により空調や電子機器類の利用による使用電力量増が見込まれる。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	53	22,238
R2.11	53	21,340
R2.12	64	23,957
R3.01	66	25,151
R3.02	58	20,849
R3.03	55	21,707
R3.04	66	20,111
R3.05	50	20,136
R3.06	52	19,403
R3.07	54	21,741
R3.08	57	18,060
R3.09	50	17,757
合計	678	252,450

仕様及び受電実績

No. 16

施設名	蒜山郷土博物館
需要場所	真庭市蒜山上長田1694
業種及び用途	博物館、展示室、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	32kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	18,400 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。 ・R3年度に空調の改修工事を行っており、使用電力量の増加が見込まれる。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	11	1,381
R2.11	11	1,493
R2.12	10	1,409
R3.01	10	1,087
R3.02	10	1,086
R3.03	10	1,220
R3.04	32	1,105
R3.05	8	1,196
R3.06	29	1,199
R3.07	30	2,767
R3.08	31	3,114
R3.09	28	1,344
合計	220	18,401

仕様及び受電実績

No. 17

施設名	真庭市蒜山振興局庁舎
需要場所	真庭市蒜山下福田305
業種及び用途	図書室、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	60kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	128,000 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	35	9,256
R2.11	45	9,660
R2.12	55	11,604
R3.01	53	11,010
R3.02	57	11,080
R3.03	55	12,996
R3.04	60	10,180
R3.05	24	7,480
R3.06	34	7,559
R3.07	54	13,342
R3.08	60	13,490
R3.09	42	10,199
合計	574	127,856

仕様及び受電実績

No. 18

施設名	落合総合センター
需要場所	真庭市落合垂水618
業種及び用途	ホール、図書室、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	186kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	713,200 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	149	69,556
R2.11	119	41,274
R2.12	138	53,091
R3.01	119	55,235
R3.02	127	49,541
R3.03	128	55,807
R3.04	184	37,682
R3.05	143	27,360
R3.06	147	72,058
R3.07	178	89,238
R3.08	186	87,488
R3.09	148	74,813
合計	1,766	713,143

仕様及び受電実績

No. 19

施設名	美甘振興局庁舎
需要場所	真庭市美甘4134
業種及び用途	事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	134kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	189,100 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	50	12,190
R2.11	84	18,258
R2.12	114	22,993
R3.01	98	24,138
R3.02	134	19,438
R3.03	88	19,789
R3.04	134	14,807
R3.05	28	9,055
R3.06	46	10,185
R3.07	66	13,835
R3.08	69	14,272
R3.09	45	10,096
合計	956	189,056

仕様及び受電実績

No. 20

施設名	北房文化センター
需要場所	真庭市上水田3131
業種及び用途	ホール、図書室、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	92kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	105,900 kWh
需給地点	建物外壁に取付の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	39	7,669
R2.11	56	7,822
R2.12	70	10,168
R3.01	65	10,267
R3.02	87	9,573
R3.03	79	8,743
R3.04	41	5,965
R3.05	24	5,634
R3.06	42	7,543
R3.07	85	12,798
R3.08	82	10,885
R3.09	92	8,816
合計	762	105,883

仕様及び受電実績

No. 21

施設名	北房運動公園野球場
需要場所	真庭市上中津井286
業種及び用途	野球場、テニスコート
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	114kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	7,000 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	113	1,319
R2.11	1	532
R2.12	1	128
R3.01	0	0
R3.02	0	0
R3.03	0	0
R3.04	113	1,086
R3.05	112	853
R3.06	1	544
R3.07	114	1,254
R3.08	113	815
R3.09	1	514
合計	569	7,045

仕様及び受電実績

No. 22

施設名	北房海洋センター 2
需要場所	真庭市上中津井243-2
業種及び用途	体育館、プール、事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力 P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	21kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	17,400 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	10	1,095
R2.11	12	1,406
R2.12	8	1,304
R3.01	9	1,310
R3.02	8	1,179
R3.03	8	1,364
R3.04	8	1,077
R3.05	7	1,012
R3.06	10	1,018
R3.07	21	2,887
R3.08	17	2,595
R3.09	14	1,117
合計	132	17,364

仕様及び受電実績

No. 23

施設名	北房振興局庁舎
需要場所	真庭市下砦部248
業種及び用途	事務所
現供給者	中国電力株式会社
契約種別	高圧電力P
方式等	交流三相3線式, 6,000V, 60Hz, 1回線受電
契約電力	79kW
	各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85% (基準値) / 100% (目標値)
予定使用電力量	110,500 kWh
需給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
需給期間	令和4年4月1日0時～令和5年3月31日24時
自動検針記録の有無	有
検針方法	※検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求
常用発電設備の有無	無
その他	・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

過去1年間の実績		
月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R2.10	49	6,462
R2.11	49	8,488
R2.12	49	10,027
R3.01	60	10,386
R3.02	58	9,782
R3.03	46	10,393
R3.04	43	7,847
R3.05	34	5,675
R3.06	38	7,465
R3.07	62	10,962
R3.08	79	14,031
R3.09	60	8,928
合計	627	110,446