



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 5 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600410

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第68号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月2日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 2日		採水時刻	11時22分	
天候等	前日: 晴	当日: 雨	気温:	20.3℃	水温: 24.6℃
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	北房簡易水道				
採水地点	ほたる公園				
採水者	清嶋 貴大 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61 mg/L	10以下			
塩化物イオン	9.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 2 日 ~ 2026 年 6 月 5 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 5 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600411

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月2日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 2日		採水時刻	10時34分	
天候等	前日: 晴	当日: 雨	気温:	20.8 °C	水温: 26.9 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	立誠水田簡易水道 (水田)				
採水地点	水田バスストップ				
採水者	清嶋 貴大 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91 mg/L	10以下			
塩化物イオン	11.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.2	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 2 日 ~ 2026 年 6 月 5 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 5 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600412

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月2日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 2日	採水時刻	11時35分
天候等	前日: 晴	当日: 雨	気温: 20.5 ℃ 水温: 26.4 ℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	中津井簡易水道		
採水地点	市営中津井住宅共同水栓		
採水者	清嶋 貴大 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.07 mg/L	10以下			
塩化物イオン	14.3 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 2 日 ~ 2026 年 6 月 5 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600471

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2					
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長					
採水年月日	2026年 6月 8日			採水時刻	11時22分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	20.8 °C	水温:	21.5 °C
残留塩素	0.4 mg/L					
水源の名称	真庭市上水道(江川)					
採水地点	上江川集会所					
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団					
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下	
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —			
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65 mg/L	10以下				
塩化物イオン	11.2 mg/L	200以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下				
pH値	7.3	5.8~8.6				
味	異常なし	異常でないこと				
臭気	異常なし	異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下				
判定	上記項目は水質基準に適合する					
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日					
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団					
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史					

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600472

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第68号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	10時47分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	21.7 °C	水温: 20.4 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	真庭市上水道(城内)				
採水地点	小山元治氏宅				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62 mg/L	10以下			
塩化物イオン	11.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.3	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600473

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	10時18分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	22.0 ℃	水温: 20.9 ℃
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (山久世)				
採水地点	山久世コミュニティハウス				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.18 mg/L	10以下			
塩化物イオン	7.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	6.8	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600474

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	9時57分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	20.9 °C	水温: 22.1 °C
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (見尾)				
採水地点	見尾集会所				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.71 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	7.2	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600475

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	10時33分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	21.2 ℃	水温: 22.5 ℃
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (城北南)				
採水地点	城北塾				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.65 mg/L	10以下			
塩化物イオン	11.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	6.6	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600476

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	11時07分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	21.0 ℃	水温: 22.2 ℃
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (神代)				
採水地点	神代公民館				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.68 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	8.1	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1.0 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 10 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600459

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月5日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 5日		採水時刻	10時29分	
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温:	18.8℃	水温: 18.6℃
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (後谷畝)				
採水地点	不動寺				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.1 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	2.0 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 5 日 ~ 2026 年 6 月 10 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 10 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600453

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月5日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 5日		採水時刻	9時01分	
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温:	19.0 °C	水温: 24.8 °C
残留塩素	0.5 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (月田)				
採水地点	JR月田駅				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95 mg/L	10以下			
塩化物イオン	6.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	6.7	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 5 日 ~ 2026 年 6 月 10 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 10 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600454

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月5日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 5日		採水時刻	9時12分	
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温:	19.3 °C	水温: 23.1 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (月田本)				
採水地点	木本學氏宅				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 5 日 ~ 2026 年 6 月 10 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 10 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600456

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月5日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 5日	採水時刻	10時09分
天候等	前日：曇	当日：雨	気温：18.3℃ 水温：18.8℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道（山上）		
採水地点	荒木集会所		
採水者	新田 浩之（所属）（公財）岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/L	10以下			
塩化物イオン	10.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 5 日 ～ 2026 年 6 月 10 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 10 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600455

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月5日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 5日		採水時刻	9時23分	
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温:	19.0 ℃	水温: 21.0 ℃
残留塩素	0.5 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (若代)				
採水地点	富原出張所				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69 mg/L	10以下			
塩化物イオン	11.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	6.9	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 5 日 ~ 2026 年 6 月 10 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 10 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600458

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月5日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 5日	採水時刻	9時39分
天候等	前日：曇	当日：雨	気温：18.9℃ 水温：20.1℃
残留塩素	0.1 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道（清谷）		
採水地点	太田敏一氏宅		
採水者	新田 浩之（所属）（公財）岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.3	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 5 日 ～ 2026 年 6 月 10 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 10 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600457

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月5日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 5日		採水時刻	9時52分	
天候等	前日：曇	当日：雨	気温：	19.6℃	水温：18.3℃
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道（富山）				
採水地点	勝山方面隊第3分団第4部消防機庫				
採水者	新田 浩之（所属）（公財）岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.3	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 5 日 ～ 2026 年 6 月 10 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026年6月11日 報告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600460

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	9時56分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	20.3℃	水温: 20.9℃
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	真庭市上水道(西原)				
採水地点	八幡加圧ポンプ所				
採水者	吉原 亮輔 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62 mg/L	10以下	— 以下余白 —		
塩化物イオン	9.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年6月8日 ~ 2026年6月11日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600461

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	9時38分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	23.0 ℃	水温: 23.2 ℃
残留塩素	0.5 mg/L				
水源の名称	真庭市上水道(西河内第2)				
採水地点	西河内第2取水場				
採水者	吉原 亮輔 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.42 mg/L	10以下			
塩化物イオン	8.3 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	6.5	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600462

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	9時17分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	21.2 ℃	水温: 23.3 ℃
残留塩素	0.1 mg/L				
水源の名称	天津簡易水道				
採水地点	天津小学校				
採水者	吉原 亮輔 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.71 mg/L	10以下			
塩化物イオン	9.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600463

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	10時40分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	21.8℃	水温: 18.2℃
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	立誠水田簡易水道 (立誠)				
採水地点	笠場加圧ポンプ所				
採水者	吉原 亮輔 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.51 mg/L	10以下			
塩化物イオン	10.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600464

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 8日		採水時刻	11時03分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	19.5 ℃	水温: 18.3 ℃
残留塩素	0.1 mg/L				
水源の名称	上山簡易水道				
採水地点	上山取水場				
採水者	吉原 亮輔 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/L	10以下			
塩化物イオン	11.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3以下			
pH値	7.6	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 18 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600554

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 15日	採水時刻	9時23分
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温: 24.0℃ 水温: 19.6℃
残留塩素	0.6 mg/L		
水源の名称	湯原簡易水道(湯原)		
採水地点	湯原振興局		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97 mg/L	10以下			
塩化物イオン	28.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.5	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 15 日 ~ 2026 年 6 月 18 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 4 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600395

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 1日		採水時刻	10時53分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	27.2 ℃	水温: 24.0 ℃
残留塩素	0.6 mg/L				
水源の名称	真庭市上水道(久世)				
採水地点	第6(中原)配水池				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.49 mg/L	10以下			
塩化物イオン	9.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 1 日 ~ 2026 年 6 月 4 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026年6月4日 報告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600396

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 1日	採水時刻	10時23分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 26.4℃ 水温: 19.9℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	真庭市上水道(草加部)		
採水地点	富尾ポンプ室		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.76 mg/L	10以下			
塩化物イオン	9.7 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年6月1日 ~ 2026年6月4日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 4 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600397

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 1日		採水時刻	10時38分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	25.9℃	水温: 20.3℃
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	土居中島簡易水道				
採水地点	中島浄水場				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.31 mg/L	10以下			
塩化物イオン	8.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	6.5	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 1 日 ~ 2026 年 6 月 4 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600398

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 1日	採水時刻	9時55分
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温： 24.6 ℃ 水温： 22.7 ℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	三坂簡易水道		
採水地点	中山一馬氏宅前		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.79 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3以下			
pH値	7.3	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.9 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 1 日 ～ 2026 年 6 月 4 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 4 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600400

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 1日		採水時刻	9時16分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	25.0 °C	水温: 20.2 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	樫西簡易水道				
採水地点	樫西浄水場				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	6.9	5.8~8.6			
味	異常なし 異常でないこと				
臭気	異常なし 異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 1 日 ~ 2026 年 6 月 4 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 4 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600401

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 1日		採水時刻	8時54分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	24.0 °C	水温: 19.8 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	余野簡易水道				
採水地点	黒地公民館				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.37 mg/L	10以下			
塩化物イオン	7.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	7.2	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 1 日 ~ 2026 年 6 月 4 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 4 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600399

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第68号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 1日	採水時刻	9時34分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 23.9℃ 水温: 21.3℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	樫西上簡易水道		
採水地点	樫西上浄水場		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 1 日 ~ 2026 年 6 月 4 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600477

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依 頼 者 住 所	真庭市久世2927-2		
依 頼 者 名 称 及 び 代 表 者 氏 名	真庭市水道事業 真庭市長		
採 水 年 月 日	2026年 6 月 8 日	採 水 時 刻	9時18分
天 候 等	前日: 雨	当日: 曇	気温: 22.1 ℃ 水温: 21.5 ℃
残 留 塩 素	0.5 mg/L		
水 源 の 名 称	美甘簡易水道 (美甘)		
採 水 地 点	美甘振興局 食堂		
採 水 者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.44 mg/L	10以下			
塩化物イオン	10.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.3	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 6 月 8 日 ～ 2026 年 6 月 11 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600478

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 8日	採水時刻	10時10分
天候等	前日: 雨 当日: 曇	気温: 20.1℃	水温: 20.4℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	美甘簡易水道(山路)		
採水地点	平島コミュニティハウス		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.1	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600479

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 8日	採水時刻	9時02分
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温: 21.0 ℃ 水温: 17.7 ℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	鉄山簡易水道		
採水地点	篠原集会所		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.3 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 11 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600480

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 8日	採水時刻	8時48分
天候等	前日: 雨 当日: 曇	気温: 19.0 ℃	水温: 21.2 ℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	中村飲料水供給施設		
採水地点	鉄山コミュニティハウス		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.3 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	6.6	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 8 日 ~ 2026 年 6 月 11 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 6 月 8 日 報 告

No. S2605228

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 1日		採水時刻	8時24分	
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温:	23.2 ℃	水温: 15.3 ℃
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	蒜山簡易水道 (内海)				
採水地点	天王バス停(上徳山地内)				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	5.0 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 6 月 1 日 ～ 2026 年 6 月 8 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 23 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600604

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086)246-6257



受付年月日 2026年6月18日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 18日		採水時刻	9時02分	
天候等	前日: 曇	当日: 曇	気温:	24.0 ℃	水温: 22.3 ℃
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	蒜山簡易水道 (道目木花園)				
採水地点	花園一里塚				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	8.1	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 18 日 ~ 2026 年 6 月 23 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 23 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600603

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月18日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 18日		採水時刻	9時22分	
天候等	前日: 曇	当日: 曇	気温:	25.9 °C	水温: 16.8 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	蒜山簡易水道 (塩釜)				
採水地点	蒜山振興局				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	8.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 18 日 ~ 2026 年 6 月 23 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 6 月 30 日 報告

No. S2600618

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月25日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 25日	採水時刻	10時22分
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温: 19.3℃ 水温: 20.5℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	蒜山簡易水道 (東部第2)		
採水地点	快湯館		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28 mg/L	10以下			
塩化物イオン	6.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.2	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 25 日 ~ 2026 年 6 月 30 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 6 月 23 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600606

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257

受付年月日 2026年6月18日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 18日	採水時刻	10時06分
天候等	前日：曇	当日：曇	気温：23.4℃ 水温：16.5℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	蒜山簡易水道（東部第3）		
採水地点	東部第3浄水場		
採水者	吉岡 篤史（所属）（公財）岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	10以下			
塩化物イオン	9.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.2	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 18 日 ～ 2026 年 6 月 23 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 6 月 9 日 報告

No. S2605249

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月3日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 6月 3日	採水時刻	10時39分
天候等	前日: 雨 当日: 雨	気温:	19.2 °C
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	下和簡易水道		
採水地点	中和出張所		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	5.7 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.9	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.7 度	5以下
クロロホルム	0.010 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度	2以下
ジクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L	300以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	蒸発残留物	37 mg/L	500以下
総トリハロメタン	0.019 mg/L	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロ酢酸	0.010 mg/L	0.03以下	— 以下余白 —		
ブロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			

判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 3 日 ~ 2026 年 6 月 9 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 6 月 9 日 報 告

No. S2605248

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月3日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 3日		採水時刻	9時38分	
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温:	17.2 °C	水温: 22.0 °C
残留塩素	0.1 mg/L				
水源の名称	吉田簡易水道				
採水地点	市営常藤住宅				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	5.9 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.0	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.012 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8 mg/L	300以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	蒸発残留物	40 mg/L	500以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
総トリハロメタン	0.023 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
トリクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 3 日 ~ 2026 年 6 月 9 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 6 月 9 日 報 告

No. S2605247

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年6月3日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 6月 3日		採水時刻	8時34分	
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温:	18.3 ℃	水温: 21.4 ℃
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	別所簡易水道				
採水地点	別所コミュニティハウス				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	7.6 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.3	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	1.2 度	5以下
クロロホルム	0.022 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	鉛及びその化合物	0.002 mg/L	0.01以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7 mg/L	300以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	蒸発残留物	50 mg/L	500以下
総トリハロメタン	0.032 mg/L	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03以下	— 以下余白 —		
ブロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 6 月 3 日 ~ 2026 年 6 月 9 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧