

電気・通信用機器類《家電機器》

入札参加資格有資格者【真庭市内】

## 物品購入 見積徴取通知書

このことについて、下記により見積りを徴取しますので通知します。

### 記

1. 物 品 購 入 名 称 蒜山学校給食共同調理場エアコン購入（学校給食推進室）
2. 規格及び数量 別紙「物 品 購 入 仕様書」のとおり
3. 見積提出場所 **真庭市役所財産活用課**
4. 見積提出期限 **令和 8年10月14日 16時00分 （必着）**
5. 開札予定 **令和 8年10月15日 9時00分**
6. 納入場所 真庭市蒜山下福田468地内 蒜山学校給食共同調理場
7. 納入期限 **令和 8年12月25日**

（１）規格・仕様等詳細についての質問事項は、令和 8年10月 7日 12時00分までに  
メールにて下記担当に問い合わせてください。

教育委員会教育総務課 〔担当〕丸山 昭良 〔アドレス〕kyohikusohmu@city.maniwa.lg.jp

**（２）見積書の見積金額については、税抜きで記載すること。**

**（３）見積書には内訳書（貴社様式見積書可）を必ず添付すること。**

（４）見積書は封書で提出し、見積物品名・物品番号及び見積書在中と表記してください。

（５）落札業者決定方法は、最低金額見積業者を落札業者とします。

（６）本見積徴取の取扱い「真庭市見積徴取参加心得」（ホームページ掲載）の定めによります。

（７）本見積結果は、落札者のみに連絡します。結果の公表は、財産活用課窓口で閲覧できます。

（電話での問合せにはお答えできませんのでご了承ください。）

**（８）見積の通知日から落札者の決定する日の間、入札参加資格者でない場合の見積書は無効となります。**

（支店・営業所は契約を委任されていないと無効となります。）

※ 見積書を提出される場合、普通郵便または持参で可

※ 辞退届を廃止しているため、参加者のみ見積書を提出すること

# 物品購入仕様書

案件年度      令和8年度      物品番号      130-1

| 品 名                 | 蒜山学校給食共同調理場エアコン購入（学校給食推進室）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 数 量                                    | 一 式 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----|
| 形 式<br><br>(規格、内容等) | <div>エアコン購入（検収室） 1 式</div> <div><div>・形状</div><div>壁掛形タイプ</div></div> <div><div>・冷房能力</div><div>5.6（0.3～ 6.0） KW 15～23畳（25～39㎡）</div></div> <div><div>・暖房能力</div><div>6.7（0.4～12.1） KW 15～18畳（24～30㎡）</div></div> <div><div>・電源</div><div>単200V 20A</div></div> <div><div>・リモコンタイプ</div><div>ワイヤレスリモコン</div></div> <div><div>・室内機サイズ</div><div>高さ300mm×幅800mm×奥行き370mm程度</div></div> <div><div>・室内機重量</div><div>14kg程度</div></div> <div><div>・室外機サイズ</div><div>高さ800mm×幅850mm×奥行き320mm程度</div></div> <div><div>・室外機重量</div><div>45kg程度</div></div> <div><div>・その他</div><div>蒜山地区の立地から外気温43℃、外気温-15℃の運転が可能なもの</div></div> <div><div>・配管工事一式</div><div>※既設配管については、現在使用中（ダイキン F22NTAXS-W 2012年製）であり流用可能であることを確認している</div></div> <div><div>・コンセント取付・200V切替工事一式</div><div>※既存品は100V</div></div> <div><div>・既設エアコンの撤去・処分</div><div>※家電リサイクル処理費含む</div></div> <div><div>・参考型番以外で応札する場合は上記仕様を満たしていることがわかるようメーカーなどで示したカタログを提出すること</div></div> <div>欄が不足する場合、別ファイル（ワード又はエクセル）を添付のこと。</div> |  |                                        |     |
| 参 考 型 番             | DAIKIN 機種名 S564ATGP-W<br>Panasonic 機種名 CS-X564D2-W（既存配管の流用未確認）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 型番指定<br><br>(該当に○をすること)<br><br>○ 同等品以上 |     |
| 型番指定する理由            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                        |     |

## 蒜山学校給食共同調理場エアコン設置内容（既存品）



壁掛け設置箇所



既存品（ダイキン F22NTAXS-W 2012 年製）



建物外側の配管・室外機（R22NAXS）